

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Płock, dnia 13 lipca 2016 roku

Nasz znak: **UR.5117.194.2016.1**

Wasz znak: -----

**Biuro Usług Inżynierskich
Bartłomiej Maletka
Hipolitów, ul. Cedrowa 22
05-074 Halinów**

Dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej – ulicy Izabelińskiej w miejscowości Stare Babice gm. Stare Babice w miejscu skrzyżowania z rurociągiem naftowym i linią światłowodową PERN S.A.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2016r informujemy, że uzgadniamy powyższy projekt przy zachowaniu następujących warunków:

1. Nad rurociągiem i światłowodem w projektowanej nawierzchni drogi i wjazdu na posesję zastosować płyty drogowe typu MON, które należy ułożyć na całej szerokości zjazdu i drogi - tak, aby wystawały po min. 5 m w obie strony od osi rurociągu.
2. Dno rowu winno znajdować się w odległości pionowej min. 0,50 m od górnej powierzchni rurociągu naftowego i linii światłowodowej PERN.
3. W przypadku, gdyby nie została zachowana powyższa minimalna odległość do światłowodu, infrastrukturę telekomunikacyjną PERN należy zagłębić lub zabezpieczyć płytami ażurowymi.
4. Projektowany kolektor sanitarny ułożyć w odległości pionowej min. 0,50 m od rurociągu i linii światłowodowej w rurze ochronnej, której końce wyprowadzić na odległość min. 2 m od osi rurociągu.
5. Ewentualne studzienki drenażowe usytuować w odległości min. 5 m o rurociągu oraz min. 2 m od linii światłowodowej PERN.
6. Lokalizację rurociągu i linii światłowodowej oraz rzeczywiste głębokości ich posadowienia ustalić w obecności przedstawiciela PERN (dane poniżej) poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
7. Przystawienie słupka kontrolno-pomiarowego leży w gestii i na koszt Inwestora drogi. Przepięcie kabli od rurociągu do słupka pomiarowego zostanie wykonane przez służby techniczne PERN.
8. Roboty wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Wydziału Przesyłu Paliw / Kierownik Działu SF-1 Płock – Pan Artur Falkiewicz tel. 24 3672410, kom. 698 611 984.
9. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
10. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego (w odległości do 6 m od osi rurociągu) wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem naszego przedstawiciela.
11. Odbiór robót ze strony PERN potwierdzić w notatce służbowej.
12. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsc kolizji dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa.

verte

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069559 NIP: 774 - 00 - 03 - 097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Biuro Utrzymania Ruchu, Dział UR - tel. 24 2663257 lub 2263366.

Załączniki:

- mapa sytuacyjna
- przekrój kolizji

Do wiadomości:

1. LF/SF-1
2. UE
3. UR a/a



Z up. Zarządu PERN S.A.
Kierownik Działu Planowania i Przygotowania Remontów

Marek Gruszczyński