



**STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI**

ODPIS

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. (0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.127.2015.MW

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 30.03.2015 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 133, pokój nr 10.

Wniosek z dnia: 20.03.2015 r.

Przedmiot narady: **sygnalizacja świetlna oraz kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci
kanalizacji teletechnicznej.**

Lokalizacja: **Łomianki Obr. 5 dz. ew. 687 i 973/1, ul Wiejska /dr.gm./ dz. ew. 672 i 688 oraz
ul. Rolnicza /dr.pow./ dz. ew. 117/1.**

Wnioskodawca: Biuro VIAE Krzemiński Perkowski s.c.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych

Zaproszeni uczestnicy narady:

Podmiot	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Przewodniczący narady	Marek Wojtowicz	uwaga ①②⑤⑥	
UG Łomianki		—	nb.
Wydz. Arch. i Bud.	Grażyna Nętkowa	proszę dobrać odpowiednie ew. dz. ew. do potrzeb nie wszystkich ew. m. i.	
PSG Sp. z o.o.	Paweł Bieńkowski	—	nb.
ZWiK		—	nb.
ORANGE Polska S.A.	M. Akşamt.	uwaga ③	załącznik
PGE Dystrybucja S.A.	Przemysław Szulwic	uwaga ④	
ZDP		—	nb.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestników narady /uwagi i zalecenia/:

- ①. Przed przystąpieniem do robót uzyskać pozwolenie na wejście u pas ul. Wiejskiej od ul. M.G. Łomianki.
- ②. Wejście u teren uzgodn. z Góścicelami
działek 687 i 973/1.

VERTE →

3

1-1 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem Zakładu Telekomunikacji.

Slużb techn. Orange Polska S.A.
ul. Wydz. Utrzymywania Usług W-wa ul. Bizeska 24

4

Skryżowanie z kablami energet. wyk. zgodnie z normą SEP N SEP E-004. Prace ziemne wyk. ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem RE. Lepiornio.

5

G-2. Kable energetyczne krzyżujące się z przewodami gazowymi układać w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.

6

W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem

O/Zakład Gazowniczy Warszawa
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

Polska Spółka Gazownictwa oddz. W-wa
02-235 Warszawa ul. Łódzkiego 4a.

uzgodniono pozytywnie

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
 Rady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Wojtowicz
Przewodniczący
 Rady koordynacyjnej